令和６年２月６日

各　　位

中　野　市　長

令和５年度　高野辰之記念館空調設備改修工事（ゼロ債務負担行為）
に対する質疑について（回答）

標記の件について、下記のとおり回答いたします。

記

質　問　事　項	回　　答
１）AC-1　HP エアコンの冷媒用被覆	明細表の第１号表にある冷媒用被覆鋼
鋼管について	管のうち下段の冷媒用被覆鋼管の径
液管、ガス管共 12.7φとありますが、ガ	を 25.4φとして積算して下さい。
ス管は 25.4φではないでしょうか。	
液管 25.4φとして積算してよろしいで	
しょうか。	

※「質問事項」については、各業者から提出された原文をそのまま使用しております。

高野辰之記念館（内 8125）
文化スポーツ振興課施設管理係（内 395）