

令和6年4月9日

各 位

中 野 市 長

令和6年度 中野市豊田庁舎大会議室ほか空調設備更新工事  
に対する質疑について（回答）

標記の件について、下記のとおり回答いたします。

記

質 問 事 項	回 答
・地下オイルタンクの容量はどの程度 でしょうか。また、残油があった場合 の処理（廃棄・移設ほか）はどのように したよろしいでしょうか。	・容量は2,000Lです。残油処理につい は、契約後に別途、協議します。

※「質問事項」については、各業者から提出された原文をそのまま使用しております。

企画財政課 管財係（内線 222）